

競争入札に関する質問回答書

名称	ごみ焼却施設解体工事		
入札年月日	令和 7 年 7 月 2 5 日		
質問年月日	令和 7 年 7 月 7 日		
回答年月日	令和 7 年 7 月 9 日		
番号	書類・頁	質 問	回 答
1	入札説明書 P1	配置予定技術者の資格として、一級土木施工管理技士でも問題はないでしょうか。	監理技術者の配置予定技術者については、建設業法第 2 6 条の規定に基づく要件を満たす者であれば、一級建築士等の他の資格でも構いませんが、一級土木施工管理技士は認められません。
2	入札説明書 P7	入札説明書(P7) 9. 議会の議決 組合議会の議決に付すべき契約に該当する場合は、とありますが、本件は該当するのでしょうか。また該当する場合、議会の時期及び議決の想定時期を教えてください。	入札公告に記載の通り、議会の議決を要するものと考えます。 議会の時期につきましては、仮契約締結後、出来る限り速やかに行えるよう調整したいと考えております。
3	発注仕様書 P2	発注仕様書(P2) 1 章. 第 2 節. 3. 敷地面積 車両が旧施設の外周道路を利用する、とありますが、安全・効率良く施工するための、車両通行時間・頻度の協議・調整は一切できないという事でしょうか。	協議・調整は可能ですが、制約が多いとお考え下さい。
4	発注仕様書 P3	発注仕様書 第 2 節事業概要/ 7 事業範囲②工事の施工に関する業務 仮設駐車場の準備について、設置場所のご指定は御座いますでしょうか。	特に指定はありませんが、駐車場を契約される前に、駐車場予定地を本組合に共有してください。
5	発注仕様書 P8	発注仕様書 P8 3) 関係官庁申請図書等 (4) 土壌汚染・・・ 届け出が必要な書類を具体的にご教授ください	本工事の実施にあたり、必要な届出すべてを指しています。土壌汚染は 4 条申請を想定していますが、基準以下の面積となる場合は

			割愛して構いません。
6	発注仕様書 P10	発注仕様書 P10／4. (2) 現場管理で、「現場代理人は、工事管理に必要な知識と経験及び資格を有するもの」とありますが、この資格はこういった資格が必要でしょうか？ 配置予定技術者の資格として、一級建築施工管理技士の資格を有するという要件が入札参加要件とされていますが、現場代理人にも要求されますか？	廃棄物焼却施設の解体撤去工事に関する実務経験を有する者を配置してください。 資格については、現場代理人には要求しません。
7	発注仕様書 P10	監理技術者と現場代理人は兼任できますか？	兼任は可能です。
8	発注仕様書 P13	発注仕様書 P13／(3) 汚染物除去により発生した汚水の処理は、貯留して産業廃棄物としての搬出、排水処理設備による処理後湿潤利用又は放流等、適切に処分すること。とありますが、P16／4. 洗浄処理水調査では、ダイオキシン類等の除染水を処理した後の水については産廃処理とし、現地放流は行わない。とあります。汚染物除去により発生した汚水と、ダイオキシン類等の除染水は別物でしょうか？ ダイオキシン類等の除染水を排水処理設備で処理後湿潤利用は可能でしょうか？	汚染物除去により発生した汚水（ダイオキシン類等の除染水含む）を排水処理設備で処理後、除染水として再利用することは可としますが、最終的に残った除染水は放流せずに産廃処分としてください。なお、汚染物除去により発生した汚水には、ダイオキシン類等の汚染水も含まれるものとして、整理します。
9	発注仕様書 P13	発注仕様書(P13) 3 章. 第 1 節. 9. その他工事条件. (1) 予期せぬ大規模な工作物（抜杭工事が必要な杭等）や地中障害物が存在した場合は別途協議、とありますが、今回は基本的には杭は存知と考えてよろしいのでしょうか。	ご理解のとおりです。ただし、GL-1.5m以内の地表側にある杭は撤去してください。
10	発注仕様書 P14	発注仕様書 P14 3. アスベスト・・・	工法についての指定はありません。

		下地石綿除去にあたり、乾式又は湿式など、指定する工法がありましたらご教授ください	
11	発注仕様書 P14	発注仕様書 P14 4. 建築物解体 残置する工作物の天端に露出する鉄筋は錆止め等の措置が必要であれば、具体的な方法をご教授ください	特に指定はございません。 露出した鉄筋に人が触れることでケガになりにくいように配慮をしてください。
12	発注仕様書 P17	発注仕様書 P17／6. 調査項目のまとめで、血中濃度調査（必要に応じて実施）とありますが、「必要に応じて」とはどの様に判断すればよろしいでしょうか？	「必要に応じて」とは、施工者にて判断することを想定しています。あくまで例ですが、誤って設備等に付着したダイオキシン類を多く含有した灰を直接吸い込んでしまった場合などが考えられます。
13	発注仕様書 添付資料	添付資料 07 において汚染土の搬出処分が必要であれば、範囲、深さを図面にてご提示ください	汚染土壌は確認されていません。
14	発注仕様書 添付資料	有害物調査報告書 有価物の処理は自由処分でよいでしょうか、また、自由処分でない場合は処分方法をご教示ください。	有価物は施工者にて売却処分をしてください。
15	発注仕様書 添付資料	有害物調査報告書 受注者による事前・追加調査の結果、ダイオキシン、アスベスト等の数量が合理的に類推可能は範囲を逸脱した増減が発生した場合、設計変更の協議対象となりますでしょうか。ご教示ください。	協議対象となりません。
16	発注仕様書 添付資料	有害物調査報告書 想定外の汚染物（ダイオキシン・アスベスト以外）が発生した場合、設計変更の協議対象となりますでしょうか。ご教示ください。	協議対象となりません。
以下余白			